



1008/Janid

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie Nr 10  
z 07.11.2017 r.

#### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

WPLYNEŁO - Sekretariat Urzędu

Nr ord. 1032

Data 200818

Ilość załączników 1

Pełni

Wójt Gminy Burzenin  
ul. Sieradzka 1  
98-260 Burzenin

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.293.2018

Data:  
18 września 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- SB/64279/07/2018 z dnia 09.07.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 27.06.2018r.;
- raport Nr 329/18 z dnia 16.07.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.07.2018r. ;
- Nr PSSE-OI-HŚ/S/268/01/18 z dnia 31.07.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 24.07.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka gm. Burzenin

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**


Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w czerwcu oraz lipcu 2018r. Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: stacja uzdatniania wody Grabówka oraz parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Szczawno 12, sklep. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna i Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o.o., ul. Tymienicka 23, 98- 220 Zduńska Wola zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli Oddział Laboratoryjny, ul. Łaska 13, 98 – 220 Zduńska Wola.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem SB/64278/07/2018 z dnia 09.07.2018r. w punkcie zgodności: stacja uzdatniania wody Grabówka stwierdził przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów: manganu na poziomie 50,3 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l oraz żelaza na poziomie 375 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l.

Po otrzymaniu informacji o złej jakości wody Gmina Burzenin pismem z dnia 16.07.2018r. poinformowała, że przyczyną przekroczenia parametru manganu i żelaza było wyłączeniu energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Grabówce i zatrzymaniu pracy aeratora. Ponowne badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 13.07.2018r. w zakresie parametrów manganu i żelaza

w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Grabówka, sieć Grabówka 4a oraz Szczawno 12 nie wykazały przekroczeń badanych parametrów  
Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o.o., ul. Tymienicka 23, 98- 220 Zduńska Wola, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Burzeninie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
  
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:  
1. a/a