

Burzenin, dnia 07.07.2022 r.

Gmina Burzenin
Ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZPI 271.10.2022

Znak: ZPI 271.10.2022

Numer referencyjny: 2022/BZP 00223653/01

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 na: **„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną”**.

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Gmina Burzenin działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1. Zamawiający opisał system natryskowy na podstawie wygasłej nieobowiązującej rekomendacji ITB. Z naszej wiedzy wynika, że żaden producent nie spełnia tak sprecyzowanych wymagań. Parametry, poz. 3,4,5,6,7,8,9,10 nie są ujęte w obowiązującej normie PN-EN 14877:2014, tym samym Zamawiający nie ma żadnych podstaw, żeby je wymagać. Krótko mówiąc większość wymaganych przez Zamawiającego parametrów nie ma związku z nawierzchniami PU. Tak sformułowany wymóg jest bezzasadny i niezgodny z obowiązującą nomenklaturą. Tym samym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014.

Odpowiedź: Zamawiający podał parametry techniczne, określone w projekcie budowlanym nie będące parametrami wg obowiązującej normy PN-EN 14877:2014 zastępującej normę nieobowiązującą PN-EN 14877:2008. Wprowadzone parametry są sprzeczne z minimalnymi dopuszczonymi standardami w UE. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza parametry nawierzchni poliuretanowej EPDM zgodne z obowiązującymi wymaganiami mieszczącymi się w przedziałach według obowiązującej normy.

Ponadto zgodnie z zapisem SWZ w Części III pkt 6 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych lub wyrobów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych, stopnia złożoności i głównych parametrów gabarytowych.

Pytanie nr 2. W przedmiarze poz. 1 i 2 grubość korytowania wynosi 39 cm. W projekcie cz. 1 poz. 6 i str. 9 „usunięcie wierzchniej warstwy gruntu na głębokości 20 cm .”. Na rys. „Mapy” różnica rzędnych wynosi 1,2 m (153,7 i 151,5), co wskazuje na konieczność wykonania większego zakresu korytowania niż wskazano w przedmiarze i Projekcie cz. 1. Prosimy o wskazanie rzędnych projektowanego boiska.

Odpowiedź: Przyjęto rzędne:

- północno-wschodni narożnik boiska (najniżej położony) powinien znajdować się na istniejącym poziomie terenu tj. zgodnie z aktualną mapą 151,8 m n.p.m,
- południowo-zachodni narożnik boiska (najwyżej położony) na poziomie 152,68 m n.p.m. (tj. zgodnie z zaprojektowanym spadkiem 1,5%)

Pytanie nr 3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile geotechniczne z określeniem poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada profili geotechnicznych z poziomem zwierciadła wody gruntowej, Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych zobowiązany będzie do wykonania odwiertów lub odkrywek kontrolnych.

Pytanie nr 4. Prosimy o określenie przekroju i grubości słupów piłkochwyków i ogrodzeń.

Odpowiedź: Należy zastosować słupy piłkochwyków aluminiowe, kwadratowe 80x80, wzmocnione, żebrowane o grubości ścianki min. 2,5 mm. Jednocześnie dopuszcza się zastosowanie słupów o innym nie mniejszym przekroju, spełniającym parametry wytrzymałościowe dla danego elementu. Przy czym wymagane jest zastosowanie gotowego systemu piłkochwyków dostarczanego przez jednego producenta posiadającego niezbędne atesty i certyfikaty.

Słupki ogrodzenia z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm i grubości ścianki min. 2,5mm lub profili stalowych kwadratowych 80x80 o grubości ścianki min. 2,5 mm.

Pytanie nr 5. Ze względu duże różnice cenowe, prosimy o doprecyzowanie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej na boisku i siłowni zewnętrznej, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Nawierzchnię poliuretanową należy ukształtować kolorystycznie w taki sposób, aby wydzielić wizualnie powierzchnię boiska do koszykówki – kolor czerwony oraz pola bramkowe boiska do piłki ręcznej – kolor bordowy. Linie boisk do koszykówki i siatkówki wydzielić innym kontrastującym kolorem. Pozostałe linie w kolorze białym. Nawierzchnia pod siłownią zewnętrzną – kolor zielony.

Zastępca Wójta Gminy
//-//
Arkadiusz Słupiński