

Dot. zamówienia pn.: „Zakup agregatu prądowórczego mobilnego”.

### Zaproszenie do składania oferty cenowej

W imieniu Gminy Burzenin („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach zamówienia na: „Zakup agregatu prądowórczego mobilnego”. Postępowanie jest prowadzone bez stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp.

#### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania awaryjnego Urzędu Gminy Burzenin, w zakresie:

- dostawa i montaż spalinowego agregatu prądowórczego + Automatyka SZR o mocy znamionowej nie niższej niż 48kW w obudowie dźwiękochłonnej, przewoźny (+ przyczepa typu tandem z homologacją);
- podłączenie agregatu do istniejącej sieci;
- uruchomienie urządzenia
- wykonanie w ramach zamówienia przeglądów gwarancyjnych w okresie sprawowania gwarancji.

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest spalinowy agregat prądowórczy minimum klasy G3, wyciszony, o minimalnej mocy 48 kW (moc czynna, praca ciągła i dorywcza) w obudowie zewnętrznej dźwiękochłonnej, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Zamówienie obejmuje również przyczepę typu tandem z homologacją dostosowaną do przewozu agregatu.** Przedmiot zamówienia obejmuje również transport agregatu wraz z przyczepą do Zamawiającego oraz integrację jego automatycznego załączania z instalacją energetyczną oddaloną od lokalizacji agregatu o maksymalnie 10m. Agregat winien załączać się automatycznie po zaniku napięcia w zewnętrznej sieci elektroenergetycznej Urzędu Gminy.

**Produkt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz być dopuszczony do dystrybucji na rynek Polski.**

#### 3. Podstawowe parametry pracy

parametry techniczne nie mogą mieć wartości niższych niż:

- a) moc znamionowa – min. 48kW przy pracy ciągłej,
- b) częstotliwość - 50 Hz,
- c) napięcie nominalne - 400/230 Vac.

Obudowa: obudowa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne, wykonana w trybie SILENT, umożliwiająca przewożenie agregatu przy pomocy urządzenia HDS.

Podstawowe funkcje:

- a) wyświetlacz w języku POLSKIM,
- b) automatyczne uruchomienie i zdalny start,
- c) wbudowany programowalny sterownik SZR (ATS),
- d) tryby pracy: OFF-MANUAL-AUTO-TEST,
- e) klasa izolacji: co najmniej H.

Pomiar parametrów (co najmniej):

- a) napięcie sieci i generatora,
- b) prąd generatora,
- c) częstotliwość sieci i generatora,
- d) moc generatora (kW, kVA),
- e) współczynnik mocy,
- f) ciśnienie oleju,

- g) temperatura silnika,
- h) poziom paliwa,
- i) napięcie akumulatorów,
- j) licznik MTG.

**Silnik:** Diesel.

**Zużycie paliwa max. 0,25 l / kW mocy znamionowej generatora przy 100% obciążeniu agregatu.**

**Bak paliwa:** jego pojemność musi zapewnić pracę agregatu na co najmniej 8 godzin.

**Wyposażenie standardowe - obowiązkowe:**

zbiornik paliwa w ramie agregatu, wersja obudowy SILENT (głośność nie większa niż 75 dB w odległości 7m od agregatu), wyłącznik prądnicy, poduszki antywibracyjne pod silnikiem i prądnicą, prostownik, akumulatory rozruchowe, grzałka silnika, wyłącznik awaryjny, panel kontrolny i instrukcja w języku polskim, zabezpieczony wlew paliwa.

**Wyposażenie peryferyjne - obowiązkowe:**

pryczepa (ewentualnie podwozie) typu tandem, z homologacją i dokumentacją umożliwiającą rejestrację, dostosowana do transportu agregatu prądotwórczego.

**Czynności jakie musi wykonać Wykonawca w ramach zamówienia:**

- a) dostarczenie urządzenia zgodnego z opisem Zamawiającego i posadowienie go we wskazanym miejscu,
- b) wykonanie instalacji uziemiającej urządzenie,
- c) integracja automatyki instalacji agregatu z siecią wewnętrzną,
- d) uruchomienie agregatu,
- e) wykonanie wszystkich niezbędnych testów urządzenia przewidzianych w dokumentacji technicznej,
- f) zapewnienie paliwa w agregacie na co najmniej 2 godziny testów,
- g) wykonanie szkolenia stanowiskowego dla 3 osób z obsługi agregatu,
- h) przekazanie dokumentacji technicznej urządzenia i schematu integracyjnego instalacji elektrycznych urządzenia z instalacją podłączenia do budynku gospodarczego Urzędu Gminy Burzenin
- i) wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie 24 miesiące (nie dotyczy materiałów serwisowych).

**5. Wymagana gwarancja i rękojmia na przedmiot umowy:**

- a) 24 miesiące (od dnia podpisania protokołu odbioru),
- b) serwis zapewniający w okresie gwarancyjnym przywrócenie pełnej sprawności agregatu w terminie max. 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii lub zapewnienie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach pracy niż urządzenie Zamawiającego (w przypadku napraw o dłuższym terminie realizacji).

**4. Cena**

- a) cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Zapytaniu Ofertowym.
- b) cena podana przez Wykonawcę w ofercie będzie ostateczną i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.
- c) ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
- d) cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po realizacji zamówienia i wystawieniu przez niego faktury, w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
- e) negocjacje ceny nie będą prowadzone.

**5. Kryteria wyboru**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

**cena ofertowa brutto – 100%.**

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta osiągnie najniższą cenę.

Wykonawca do oferty winien załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń, potwierdzającą spełnianie wymogów technicznych postawionych w zapytaniu ofertowym.  
W przypadku braku specyfikacji lub jej istotnych elementów Zamawiający wezwie Wykonawcę jednokrotnie do uzupełnienia informacji. W przypadku niedostarczenia wymaganej specyfikacji lub zaproponowaniu urządzeń o gorszych parametrach – oferta będzie odrzucona.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, a w szczególności w przypadku otrzymania ofert przekraczających budżet Zamawiającego przeznaczony na w/w zadanie.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą i wzorem umowy, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

**6. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2022 r.**

**7. Składanie ofert**

Oferta winna być złożona do dnia 27 sierpnia 2022 roku, do godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Burzenin  
ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin  
pokój nr 4.

lub mailowo na adres: [ugburzenin@ugburzenin.pl](mailto:ugburzenin@ugburzenin.pl);

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2022 roku o godz. 10<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Burzenin  
ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin  
pokój nr 3B

W imieniu Zamawiającego:

  
Jacek Janiak

Załącznik:

- 1) formularz oferty,
- 2) projekt umowy.
- 3) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

