
Należy wykonywać roboty na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:
1. Przed przystąpieniem robót energetycznych i teletechnicznych:
2. Pokryć w trakcie odkrywania prz. 1m od istniejących kabli elektrycznych łączna grubość warstwy ochronnej nie mniejsza niż 0,3m, ułożyć folię ostrzegawczą oraz zasypać gruntem rodzimym.
3. Roboty ziemne w pobliżu czynnych linii kablowych w kierunku równoległym do przebiegu linii kablowej:
- Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie zachowując
- nie mniej niż 1m od istniejących linii kablowych.
LEGENDA
Granica opracowania
Granica terenu inwestycji
Projektowana krawężnik betonowy 15x30 cm
Projektowana krawężnik granitowy 15x30 cm
Projektowana krawężnik betonowy wys. 15x30x100 cm
Projektowana obrzeże betonowe wys. 8x30 cm
Projektowana obrzeże betonowe wys. 8x30x75 cm
Projektowana nawierzchnia chodnika asfaltowa
Projektowana zjazdy z nawierzchni tłuczniowej
Projektowana utwardzona jezdnia z kruszywa łamanego
Projektowana utwardzona jezdnia z kostki
Projektowana utwardzona z kostki betonowej, 8 cm
Projektowa nowa przynależność do nieruchomości do zafastrowania
Projektowana zieleń urządzona trawnik
Projektowa droga dojazdu do budynku do wykonania nawierzchnia
Istniejące nieruchomości podlegające wykupu "Krakowski"
Projektowana ścieżka rowerowa
Projektowana ścieżka 3500 / 3800 PZ/AZ
Projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni 3500 / 3800
Projektowana nawierzchnia PZ/AZ
Projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni 3500 / 3800
Projektowana nawierzchnia PZ/AZ
Projektowana nawierzchnia PZ/AZ
Projektowana nawierzchnia PZ/AZ