



Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 1-Łódź
ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50

ST PROJEKT
Jacek Staniek
Kąty 18
29-100 Włoszczowa

Łódź, 23 maja 2016 r.

Numer pisma: TODDKLU/JS.213-33940/16

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej Strzałki - Zarośle gm. Burzenin.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej Strzałki – Zarośle wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej informujemy, że przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie, przy uwzględnieniu poniższych uwag:

1. W miejscach skrzyżowań z drogą, projektowanymi zjazdami oraz w miejscach projektowanych rowów odwadniających istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną
2. Dodatkowo w miejscu przebiegu kabla telekomunikacyjnego pod projektowanym poboczem należy zabezpieczyć go rurą osłonową dwudzielną
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.
4. Prace ziemne w pobliżu infrastruktury teletechnicznej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Inwestor zobowiązany jest zgłosić do Orange Polska prace min. na 14 dni robocze przed przystąpieniem do robót. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania!;
5. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika w kwocie 183,00 zł + 23% VAT. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Z poważaniem
Janusz Skupień

Starszy Specjalista ds. Ewidencji
i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze